

Pacyna, 7 września 2020 r.

Dotyczy sprawy: OND.7021.9.2020

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zamówienia pn.: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów”
współfinansowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

- I. Odpowiadając na e-maila Wykonawcy z dnia 05.09.2020r. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

1. *Co ze zdemontowanym eternitem, czy zostanie zagospodarowany przez Gminę ,czy utylizacja jest po stronie wykonawcy.*
2. *W zakresie remontu ujęty jest demontaż łaty ,ponieważ połać dachowa jest pokryta płytkami azbestowymi tołaty nie występują bo płytki azbestowe przymocowane są do pełnego deskowania. W takim przypadku powinno się zdemontować całe poszycie z desek*
3. *Czy wymianie podlega cała więźba dachowa, czy tylko uszkodzone elementy (krokwie).*
4. *W zakresie występuje również wykonanie podbitki ,proszę ją wskazać w jaki sposób ona powstanie, bo w obecnym kształcie jej nie ma.*

Odpowiedzi:

Ad.1 Utylizacja i zagospodarowanie eternitu leży po stronie Zamawiającego. Zdjęty eternit należy zabezpieczyć w następujący sposób: duże elementy ułożyć na paletach i zabezpieczyć folią, a drobne kawałki w opakowania typu big-bag.

Ad. 2 Jeśli deski będą uszkodzone należy je wymienić.

Ad. 3 Wymiana dotyczy uszkodzonych elementów (uszkodzone krokwie należy wymienić wraz z przedłużeniem okapów).

Ad. 4 Podbitka z paneli sidingowych.

W O J T
Krzysztof Woźniak