

Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna

Pacyna, 15.07.2020 r.

ZPPG.273. 2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający:

Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku strażnicy OSP Janówek”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku strażnicy OSP Janówek, a w szczególności:

- gniazda prądowe , oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
- przeniesienie licznika na zewnątrz,

Montaż instalacji odgromowej,

Montaż bezpieczników (rozdzielnia główna)

2.2. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie.

2.3. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wyglądu i estetyki oraz z należytą starannością . Zaleca się , aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje , które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, za zwłaszcza dokonał analizy zakresu robót, wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu.

2.5. Realizacja zamówienia nastąpi przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Jakość użytych materiałów musi odpowiadać jakości standardowej , zgodnej z wymogami technicznymi Polskich norm.

3. Termin realizacji zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od podpisania umowy do 25 sierpnia 2020 r.

4. Okres gwarancji:

24 miesiące

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 10:00 listownie lub osobiście w formie papierowej na adres Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna .

6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: **Cena usługi**

7. **Osoba wyznaczona do kontaktu:**

Anna Marcinkowska: email: zamowienia.promocja@pacyna.mazowsze.pl tel: 24 2858080.

8. **Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, powinna być umieszczona w zamkniętej oznakowanej kopercie w sposób następujący :

Nazwa wykonawcy i jego adres
Zamawiający Gminy Pacyna
Oferta na zadanie „Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku strażnicy OSP Janówek”

Oferta powinna być

- opatrzona pieczętką
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- posiadać oferowaną cenę

8. **Termin i miejsce otwarcia ofert:**

23 lipca 2020 r. r., godz. 10:30 – Sala posiedzeń Urzędu Gminy w Pacynie.

9. **Sposób zapłaty**

Termin płatności 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

12. W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.

W Ó J T
Krzysztof Woźniak

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Projekt umowy (załącznik nr 2)